



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: 12-dic-20

### CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>CABECERA MUNICIPAL</u>
PROGRAMA:	<u>SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>		
FONDO:	<u>FISM 2020</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO 2UC EN ESCUELA PRIMARIA JULIÁN VELÁZQUEZ</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>S.A.-1582/2020</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>COMERCIALIZADORA NIMAAD S. A. DE C.V.</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-FISM-IR-2020-04</u>	FECHA DE INICIO:	<u>18-sep-20</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. N° 20A45926</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>12-dic-20</u>

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

<i>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>S 2,044,410.36</u>	<u>\$2,044,410.36</u>
<i>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$2,044,410.36</u>	<u>\$2,044,410.36</u>

### DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA TIPO 2UC DE DOS ENTRE-EJES DE 3.24 METROS CADA UNA. SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 212.10 M2 DE DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ENTORTADO EN AZOTEA Y 57.72 M.L. DE CHAFLAN, 6.43 M3 DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN MUROS Y COLUMNAS, SE CONSTRUYO LA ESTRUCTURA PARA TRES AULAS A BASE DE 48.80 M.L. DE COLUMNA TIPO C-1 Y C-2, 2 MUROS LONGITUDINALES Y 3 MUROS TRANSVERSALES DE CONCRETO ARMADO, 48.88 M.L. TRABES T-1 Y T-2, LOSA, 8 TRABES TIPO T-3 Y T-4., 48.88 M.L. DE FALDÓN DE CONCRETO ARMADO, 285.82 M2 DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, 50.77 M2 MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, 37.44 DE CASTILLOS K-1 Y K-R., 40.00 M.L. DE CADENA TIPO CD-RY CD-2., 138.16 M2 APLANADOS EN MUROS, 202 58 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA, 105.07 M.L DE ZOCLO DE LOSETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 3 PUERTAS BANDERAS CANCEL TIPO 2., 7 VENTANAS CANCEL TIPO 1 Y PROTECCIONES DE HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS, 3 CENTROS DE CARGA QO-4., 6 ITM DE 15-20 AMP., 30.60 M.L. DE DUCTERIA PVC PESADO DE 35-38 MM., 36 SALIDAS ELÉCTRICA, 21 LUMINARIAS, 878.06 M2 PINTURA EN GENERAL, 285.82 M2 IMPERMEABILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA EN UN ÁREA TOTAL DE 285.82 M2.

POR EL MUNICIPIO

ARACELY RÓNICA ALBA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA NIMAAD S. A. DE C.V.

CONTRATISTA

